PROVA PENETROMETRICA STATICA CPT

Committente: TINTI STEFANO Cantiere: COSTRUZIONE DI UNA LOGGIA Località: SANT'IPPOLITO	Codice commessa: 1340 Numero certificati allegati:

Committente: TINTI STEFANO
Strumento utilizzato: PAGANI 100 kN
Prova eseguita in data: 29/05/2015
Profondità prova: 7,80 mt
Località: SANT'IPPOLITO

Profondità (m)	Lettura punta (Kg/cm²)	Lettura laterale (Kg/cm²)	qc (Kg/cm²)	fs (Kg/cm²)	qc/fs Begemann	fs/qcx100 (Schmertmann)
0,20	0,00	0,0	0,0	0,0		
0,40	0,00	0,0	0,0	0,5	0,0	
0,60	8,00	16,0	8,1	0,1	81,0	1,2
0,80	6,00	8,0	6,1	0,4	15,3	6,6
1,00	3,00	9,0	3,1	0,8	3,9	25,8
1,20	12,00	24,0	12,3	1,4	8,8	11,4
1,40	19,00	40,0	19,3	1,1	17,5	5,7
1,60	34,00	50,0	34,3	2,4	14,3	7,0
1,80	39,00	75,0	39,3	2,8	14,0	7,1
2,00	29,00	71,0	29,3	2,1	14,0	7,2
2,20	59,00	91,0	59,4	1,7	34,9	2,9
2,40	68,00	93,0	68,4	1,6	42,8	2,3
2,60	66,00	90,0	66,4	2,9	22,9	4,4
2,80	47,00	90,0	47,4	2,0	23,7	4,2
3,00	75,00	105,0	75,4	3,5	21,5	4,6
3,20	70,00	122,0	70,6	2,4	29,4	3,4
3,40	57,00	93,0	57,6	3,5	16,5	6,1
3,60	50,00	103,0	50,6	1,7	29,8	3,4
3,80	122,00	147,0	122,6	3,1	39,5	2,5
4,00	68,00	114,0	68,6	1,5	45,7	2,2
4,20	114,00	136,0	114,7	5,7	20,1	5,0
4,40	88,00	174,0	88,7	3,6	24,6	4,1
4,60	78,00	132,0	78,7	5,5	14,3	7,0
4,80	55,00	137,0	55,7	3,5	15,9	6,3
5,00	34,00	86,0	34,7	2,1	16,5	6,1
5,20	62,00	94,0	62,8	3,3	19,0	5,3
5,40	60,00	109,0	60,8	3,5	17,4	5,8
5,60	84,00	137,0	84,8	1,7	49,9	2,0
5,80	115,00	141,0	115,8	5,1	22,7	4,4
6,00	68,00	145,0	68,8	2,6	26,5	3,8
6,20	89,00	128,0	90,0	4,3	20,9	4,8
6,40	89,00	154,0	90,0	4,7	19,1	5,2
6,60	86,00	156,0	87,0	4,5	19,3	5,2
6,80	96,00	163,0	97,0	4,0	24,3	4,1
7,00	180,00	240,0	181,0	5,9	30,7	3,3
7,20	131,00	220,0	132,1	4,4	30,0	3,3
7,40	114,00	180,0	115,1	4,4	26,2	3,8
7,60	112,00	178,0	113,1	0,0		0,0
7,80	0,00	0,0	0,0	0,0		