COMMITTENTE: sig. SANTI FEDERICO sig.ra FALCIONI FEDERICA	LOCALITA': S. IPPOLITO	SONDAGGIO N°1 QUOTA: 183m s.l.m. DATA: 22 NOVEMBRE 1999

TIPO DI PERFORAZIONE: trivelsonda a rotazione

Spess. Strato (m)	Prof. da p.c. (m)	Colonna Stratigrafica	Litologia e Geologia	L.S. falda (m)	Vane Test Kg/cm²	Pocket Penetr. Kg/cm²	Prel. Camp. n°
1.5	0.0 1.0		Terreno rimaneggiato, colluvioni, argilla con sabbia		-1.1m 0.7	-1.1m 2.0	
0.4	1.5		Argille siltose laminate		-1.8m	-1.8m	
0.2	1.9	2.0	Marna fratturata		0.9	>4	
0.8	2.1		Arenaria deb. cementata con livelli marnosi			-2.8m f.s.	
1.4	2.9	3.0	Livelli marnosi laminati di spessore ridotto con intercalazioni di lamine di arenarie		-3.2m 3.0	-3.2m f.s.	-3.2m n.1
2.3	4.3	4.0 5.0	Arenarie debolmente cementate con alcuni livelli sottili di marne tenere e patine di sabbie grossolane in profondità aumenta la compattezza			-5.0m f.s.	
3.4	6.6	6.0 7.0 8.0 9.0	Marne grigie tenere con alcune lamine scure bituminose e livelli di arenarie grigie gradate e livelli molto compatti	n.i.			
		10.0 11.0	FINE SONDAGGIO				