PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

UNITÀ STRUTTURALE
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

Data compilazione: 14 / 04 / 2017 — Codice ISTAT

1	Regione	MARCHE	11
2	Provincia	Pesaro e Urbino	041
3	Comune	Sant'Ippolito	058
4	Località abitata	Sant'Ippolito	10002
5	Sezione censuaria		
6	Identificativo Aggregato Strutturale	3700000023	00
7	Identificativo Unità Strutturale	003	
8	Identificativo Area di Emergenza		
9	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a:	b:
		c:	d:
10	Indirizzo	Via Raffaello	11 Civico: 41
12	Mappa in allegato (vedi retro)		

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata: ○ Sì ● No — 14 ● Interna ○ D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 4 — 19 PIANI INTERRATI: ● 0 ○ 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ○ ≤2,50 ● 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 11

22 VOLUME UNICO SU AC: ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 90

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: ○ C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ● Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA: ○ Buona ○ Cattiva ● Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE: ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI: ○ Sì ● No — 28 PIANO PILOTIS: ○ Sì ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI: ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE: ○ Gravissimo ○ Medio - grave ● Leggero ○ Assente — 31 STATO MANUTENTIVO: ● Carente ○ Sufficiente ○ Buono

PROPRIETÀ — 32 ☐ Pubblica — 33 ✓ Privata

34 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore): ● Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità — 38 ☐ Frana — 39 ☐ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 ☐ Interferente con l'unità strutturale — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

46 Rischio PAI: ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile: ○ Sì ● No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 DESTINAZIONE D'USO (USO ATTUALE):

49 TIPO E NUMERO UNITÀ D'USO

A	✓ Residenziale	(H 1)	D ☐ Turistico	(K 0)	G ☐ Deposito	(N 0)
B	☐ Commercio	(I 0)	E ☐ Produzione	(L 0)		
C	✓ Serv. pubbl.	(J 1)	F ☐ Uffici	(M 0)		

50 EPOCA DI COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE: ☐ ≤1919 ✓ 19-45 ☐ 46-61 ✓ 62-71 ☐ 72-81 ☐ 82-91 ✓ 92-01 ✓ ≥2002

51 UTILIZZAZIONE: ● >65% ○ 30-65% ○ <30% ○ Non utilizzato ○ In costruzione ○ Non finito ○ Abbandonato

52 OCCUPANTI: 1